

Nr sprawy: IKOŚ.271.1.2017

Pleśna 3 luty 2017r.

**Pytania i odpowiedzi na pytania**

dotyczy: postępowania przetargowego pn. „ **Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Rzuchowa**”.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

W projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ – rys. nr5 przedstawia tylko profil kanalizacji deszczowej dla Studni S1- S9. Proszę o załączenie profilu kanalizacji deszczowej dla 24szt. pozostałych studni rewizyjnych.

**Odpowiedz**

Komplet profili kanalizacji deszczowych studni rewizyjnych znajdują się w pliku PDF – pn. Profile kanalizacji deszczowych.

**Pytanie 2**

Zgodnie z *Opisem technicznym do projektu architektoniczno – budowlanego*, pkt. 8.3 Sieć wodociągowa, „projekt zakłada rektyfikację wysokościową istniejących komór zasuw”. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące regulacji komór zasuw wodociągowych.

**Odpowiedz:**

Dostosowanie wysokości zasuw (rektyfikacje) należy ująć w kosztach całości inwestycji jako roboty np. przygotowawcze. W związku z charakterem terenie inwestycji wymaga się, aby Oferenci zapoznali się z aktualnym stanem zagospodarowania terenu celem ujęcia w cenie ofertowej wszystkich niezbędnych robót towarzyszących i przygotowawczych.

**Pytanie3**

Zgodnie z *Opisem technicznym do projektu architektoniczno – budowlanego*, pkt. 3.3 Konstrukcja nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego powinna mieć grubość 17cm, a podbudowa z kruszywa naturalnego powinna mieć grubość 35cm. Rysunek nr3 przekrój typowy oraz przedmiar robót wskazują na warstwę z kruszywa łamanego gr.20cm i kruszywa naturalnego gr. 30cm. Który z opisanych wariantów jest prawidłowy?

**Odpowiedz:**

Należy przyjmować wielkości przedmiarowe warstw zgodne z przedmiarem.

Z poważaniem

Zastępca Wójta

Ryszard Stankowski

Otrzymują:

1. BIP
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica Ogłoszeń
4. a/a