

Nr sprawy: **IKOŚ.271.5.2019**

Pleśna 4 marca 2019r.

Pytania i odpowiedzi na pytania
dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rychwaldzie.”

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W dziale "Rów kryty pod ciągiem pieszym" nie uwzględniono podbudowy ani też nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm (zgodnie z rys. A25). Prosimy o wskazanie czy ułożenie kostki nad rowem wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego.

Odpowiedz:

Wchodzi w zakres, kostka gr. 8cm.

Z poważaniem


WÓJT
Józef Knapik

Otrzymują:

1. BIP
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica Ogłoszeń
4. a/a