



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.431.122.2018

Tarnów, dnia 11 maja 2018 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej
33-171 Pleśna 240**

Informacja o jakości wody z wodociągu lokalnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając na podstawie:

- art. 4, ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1261 z późn. zm.),
- §20 ust.1, pkt 8 i §21 ust.1, pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem cząstkowym z badań próbki wody pobranej w dniu 08 maja 2018 r. pochodzącej z wodociągu publicznego Pleśna w punkcie poboru w Szkole Podstawowej w Lichwinie, nr próbki 1371//NS, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi przy konieczności jej gotowania przed spożyciem u odbiorców.**

W badanej próbce wody stwierdzono powyżej 300 kolonii ogólnej liczby mikroorganizmów w 22⁰C po 72 h przy zalecanej ilości nie przekraczającej 200 kolonii. Zatem jakość wody w zakresie badanych wskaźników mikrobiologicznych nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tab. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie zobowiązuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej do podjęcia niezwłocznie działań naprawczych związanych z poprawą jakości wody, o których należy powiadomić PPIS w Tarnowie na piśmie w terminie 3 dni od daty otrzymania pisma.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

Roman Bartuś
Lek. chorób wew.- spec. med. przemysłowej

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Wyk. I.Ch. tel. 14 68 86 540

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
www.psetarnow.wsse.krakow.pl e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43
REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531